

EINSATZBERICHT

Am Montag, den 30. Oktober 2006 um 19:55 Uhr wurden die Feuerwehren Berne und Weserdeich zu einem Feueralarm in der Weserstraße gerufen.

Da beide Ortswehren zu dieser Zeit im Übungsdienst waren, verging nur sehr kurze Zeit bis zum Ausrücken der alarmierten Kräfte.

Das Einsatzstichwort war „Auslösen Brandmeldeanlage Sparmarkt Berne, Weserstraße“.

Die Einsatzkräfte öffneten über den im Feuerwehrschrüsselkasten hinterlegten Schlüssel das Gebäude und erkundeten die Lage.

Schnell war klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Somit wurde die Anlage wieder in Betrieb genommen, die Rauchabzugsfenster wurden geschlossen und die Einsatzstelle wurde dem Eigentümer übergeben.

Im Einsatz waren der ELW, TLF 16/24, LF 8/6 und aus Weserdeich das TSF-W mit insgesamt 25 Kameraden.

Die Kameraden der Feuerwehren Berne und Weserdeich nahmen ihren normalen Übungsdienst wieder auf.

Gegen 21:30 Uhr lösten dann wieder die Funkmeldeempfänger der Weserdeicher und Berner Kameraden aus. Wieder war das Einsatzstichwort „Auslösen Brandmeldeanlage Sparmarkt Berne, Weserstraße“.

Da wieder der gleiche Melder ausgelöst hatte und es sich wieder um einen Fehlalarm handelte, wurde die Meldegruppe deaktiviert.

Der Eigentümer beauftragte die Wartungsfirma einen Service durchzuführen.

Gegen 21:45 Uhr rückten die Kameraden wieder ein.

Abkürzungen:

TSF – W	Tragkraftstritzenfahrzeug mit Wasser an Bord Fahrzeug mit 6 Mann Besatzung (Staffel) und 600 Liter Wasser
ELW	Einsatzleitwagen Fahrzeug mit max. 8 Mann Besatzung
TLF 16/24	Tanklöschfahrzeug mit Wasser an Bord Fahrzeug mit 3 Mann Besatzung (Trupp) und 2400 Liter Wasser
LF 8/6	Löschgruppenfahrzeug mit Wasser an Bord Fahrzeug mit 9 Mann Besatzung (Gruppe) und 600 Liter Wasser
OrtsBM	Ortsbrandmeister ist der Leiter eine Feuerwehr