

## EINSATZBERICHT

Am Sonntag, den 5. August 2007 gegen 09:00 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehren Berne und Weserdeich alarmiert.

Grund der Alarmierung war das Auslösen der Brandmeldeanlage im Altenpflegeheim Kückens in der Weserstrasse. Als die Feuerwehren an der Einsatzstelle eintrafen gestaltete sich die Ursachenforschung schwieriger als gewöhnlich; durch eine Fehlbedienung des Personals im Altenpflegeheim wurde der Alarm zurückgesetzt und es konnte nicht ermittelt werden, welcher Melder an der Anlage ausgelöst hat.

Daraufhin wurde entschieden, dass das gesamte Gebäude durchsucht werden muß.

Die Kameraden wurden aufgeteilt und fanden auch nach kurzer Suche einen defekten Brandmelder. Dieser defekte Melder war dann auch der Grund für die Alarmierung.

Daraufhin wurde dem Eigentümer die Fehlfunktion erläutert.

Vor Ort waren TSF – W der Ortswehr Weserdeich und ELW, TLF, LF8/6 und GW der Ortswehr Berne.

Abkürzungen:

TSF – W	Tragkraftstritzenfahrzeug mit Wasser an Bord Fahrzeug mit 6 Mann Besatzung (Staffel) und 600 Liter Wasser
ELW	Einsatzleitwagen Fahrzeug mit max. 8 Mann Besatzung
TLF 16/24	Tanklöschfahrzeug mit Wasser an Bord Fahrzeug mit 3 Mann Besatzung (Trupp) und 2400 Liter Wasser
LF 8/6	Löschgruppenfahrzeug mit Wasser an Bord Fahrzeug mit 9 Mann Besatzung (Gruppe) und 600 Liter Wasser
GW	Gerätewagen Fahrzeug mit 3 Mann Besatzung und Geräten zur technischen Hilfeleistung
OrtsBM	Ortsbrandmeister ist der Leiter eine Feuerwehr